

1. Ved asbestarbejde forstås: arbejde med asbest og asbestholdigt materiale herunder a) nedrivning af asbestholdigt materiale, b) fjernelse af asbestforurenede materiale c) rengøring for asbeststøv og asbestoprydning efter brande, stormskader, sammenstyrtninger mv
2. Ved nedrivning forstås fuldstændig eller delvis fjernelse eller nedtagning af asbestholdigt materiale, inkl. rengøring af arbejdsområdet, håndtering af asbestholdigt affald på arbejdsstedet og klargøring af affaldet til afhentning. Definitionen på kortvarigt nedrivningsarbejde fremgår af Arbejdstilsynets hjemmeside.
3. Ved asbestarbejde der ikke er nedrivning forstås fx reparation, vedligeholdelse og indkapsling af forskelligt asbestholdigt materiale, rengøring for asbeststøv, fjernelse af asbestforurenede materiale fx asbestforurenede isoleringsmateriale på loftrum
4. Ved asbestarbejde hvor eksponeringen er sporadisk og af svag intensitet forstås arbejde der udføres som: a) kortvarige, ikke kontinuerlige vedligeholdelsesopgaver, hvor der kun arbejdes med materialer, der ikke er let smuldrende b) indkapsling af asbestholdige materialer i god stand c) overvågning og kontrol af luften samt indsamling af prøver

| Skemaet er gældende fra den 21. december 2025 | Indvendigt og udvendigt asbestarbejde ¹ | | | | Asbestarbejde hvor eksponeringen er sporadisk og af svag intensitet ⁴ | Andet arbejde, hvor der er risiko for udsættelse for asbeststøv |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Asbestarbejde der ikke er nedrivning (over grænseværdien) ³ | Kortvarigt nedrivnings-arbejde af mindre karakter ² | Nedrivningsarbejde ² | Asbestoprydning efter brande, stormskader, sammenstyrtninger m.v. | Grænseværdien må ikke overskrides ⁴ | Fx arbejde i bygninger der indeholder asbest og hvor der er risiko for udsættelse for asbestfibre fra materialerne |
| Forundersøgelse ifm. nedrivning, reparation og vedligeholdelse | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej |
| Registreringspligt på fast arbejdssted af asbest materialer indvendigt | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja |
| Asbest autorisation af virksomhed | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Asbest uddannelse af faglig ansvarlig | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej |
| 4 dages asbest uddannelse – alle udførende personer | | | Ja | Nej | | Nej |
| 2 dages asbest uddannelse – alle udførende personer | Ja | Ja | | Ja | Ja | Nej |
| Særlig instruktion vedr. risiko for udsættelse for asbeststøv | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anmeldes til AT – senest 3 dage inden | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Særlige bade- og velfærdsfaciliteter (Miljøvogn) Anvendes før pauser og ved arbejdstids ophør | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Adgang til omklædningsrum, håndvask og bruserum | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Protokol | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja* |
| Helbredsundersøgelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Arbejdspladsvurdering inkl. vurdering af evt. nedrivning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Arbejdsplan inkl. rengøring og affaldshåndtering | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Skiltning, afgrænsning og afskærmning af området | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Støvsvage arbejdsmetoder Procesudrug ved støvudvikling evt. befugtning af luften | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Afskærmede området, fx støvtæt telt og sluse | Ja** | Ja** | Ja | Ja** | Ja** | Nej |
| Åndedrætsværn påbudt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Støvafvisende arbejdstøj | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Må unge under 18-år udsættes for asbeststøv | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Underret personer på arbejdsstedet ved risiko for asbeststøv | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |

* Hvis der er reel udsættelse for asbeststøv ** Hvis der forekommer asbeststøv i væsentligt omfang